

06 juillet 2021



## ADDI

Le constructeur SFEL déclare que le luminaire référencé « ADDI » est conforme :


- Aux dispositions de la directive « DBT » du conseil des Communautés Européennes incluant les derniers amendements, ainsi qu'au décret transposant cette directive dans le droit français :
  - Directive 73/23/CEE du 19/02/1973
  - Modifiée par la Directive 93/68/CEE du 22/07/1993
  - Modifiée par la Directive 2006/95/CE du 12/12/2006Décret Français 95-1081 du 03 /10/1995
- Aux dispositions de la directive « CEM » du conseil des Communautés Européennes incluant les derniers amendements :
  - Directive 2004/108/CE du 15/12/2004

A été conçu et construit en accord avec les Normes suivantes :

- NF-EN 60598-1 (Avril 2015) - Luminaires - Règles générales
- NF-EN 60598-2-1 (Juin 1991) - Luminaires - Règles particulières - Luminaires fixes à usage général.

Le luminaire ADDI présente une tenue au fil incandescent de 850°, un IK07 et un IP40.

**Thierry LAMBERT**  
Directeur Général



06 juillet 2021



## ADDI LED

Le constructeur SFEL déclare que le luminaire référencé « ADDI LED » est conforme :


- Aux dispositions de la directive « DBT » du conseil des Communautés Européennes incluant les derniers amendements, ainsi qu'au décret transposant cette directive dans le droit français :
  - Directive 73/23/CEE du 19/02/1973.
  - Modifiée par la Directive 93/68/CEE du 22/07/1993.
  - Modifiée par la Directive 2006/95/CE du 12/12/2006.Décret Français 95-1081 du 03 /10/1995.
- Aux dispositions de la directive « CEM » du conseil des Communautés Européennes incluant les derniers amendements :
  - Directive 2004/108/CE du 15/12/2004.
- Aux dispositions de la norme EN62471 sur les risques photobiologiques :
  - LED classées en groupe 0.
- Tolérance chromatique MacAdam : 3.

A été conçu et construit en accord avec les Normes suivantes :

- NF-EN 60598-1 (Avril 2015) - Luminaires - Règles générales.
- NF-EN 60598-2-1 (Juin 1991) - Luminaires - Règles particulières - Luminaires fixes à usage général.

Le luminaire ADDI LED présente une tenue au fil incandescent de 850°, un IK07 et un IP40.

**Thierry LAMBERT**  
**Directeur Général**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thierry Lambert', written over a horizontal line.



## DECLARATION DE CONFORMITE

06 juillet 2021

---

